

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Санкт-Петербург,  
Кронштадт, ул. Флотская, дом 2А

02 декабря 2014 года

Мировой судья Судебного участка № 109 Санкт-Петербурга Проскурникова С.М., рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ в отношении юридического лица:

**ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" (ООО "ЖКС Кронштадтского района")**, юридический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Мануильского дом 22, фактический адрес: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Посадская дом 33, ИНН 7843307888, дата государственной регистрации 24.04.2008 г., привлекавшегося ранее к административной ответственности,

### УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении, 20.10.2014. в 10 часов 00 минут при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за исполнением предписания ОНД Кронштадтского района УНД ГУ МЧС России по СПб № 2-16-327/1/1 от 04.10.2013 г. на основании распоряжения начальника ОНД Кронштадтского района СПб № 2-16-378 от 18.09.2014 г. на объекте защиты: многоквартирный жилой дом, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, Кронштадт, ул. Карла Либкнехта дом 15Б, правообладателем которого является ООО "ЖКС Кронштадтского района", выявлено повторное совершение правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ: невыполнение ООО "ЖКС Кронштадтского района" в установленный срок 08.09.2014 г. пунктов 1, 2, 3, 4, 5 предписания № 2-16-327/1/1 от 04.10.2013 г.:

#### **1 подъезд:**

п. 1 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской);  
п. 2 - В лестничной клетке на путях эвакуации для отделки стен применяется материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 (Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации).

#### **2 подъезд:**

п. 3 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской);  
п. 4 - В лестничной клетке на путях эвакуации для отделки стен применяется материал (масляная краска) с более высокой пожарной опасностью, чем: Г1, В1, Д2, Т2 (Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материала (масляная краска) для отделки стен в лестничной клетке № 1 на путях эвакуации).

**3 подъезд:**

п. 5 - Элементы маршей (косоуры) внутренней лестничной клетки здания не доведены до требуемого предела огнестойкости (покрашены краской).

Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель юридического лица Давыденко М.А., действующая на основании доверенности от 22.10.2014 г., вину не признала, и пояснила, что доказательств, подтверждающих исполнение предписания не имеется, со слов мастеров ей известно, что сокуры были окрашены, представлен сертификат на краску. По ходатайству представителя к материалам дела приобщены документы, подтверждающие обстоятельства, на которые она ссылалась.

В судебном заседании государственный инспектор ОНД Кронштадтского района УНД ГУ МЧС России по СПб Жугина Е.В. в судебном заседании поддержала доводы, указанные в протоколе об административном правонарушении и пояснила, что работы должны быть проведены организацией, которая имеет лицензию на данный вид работ и берет на себя ответственность по их проведению.

Исследовав материалы дела, а также документы, представленные представителем юридического лица, и оценив их в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, прихожу к выводу о том, что вина ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ, нашла полное подтверждение в материалах дела, не доверять которым у суда нет оснований.

Суд полагает, что правонарушение, совершенное ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" не представляет существенной опасности охраняемым общественным отношениям, не создало угрозы охраняемым общественным интересам.

С учетом характера совершенного правонарушения и роли юридического лица, принявшего меры к устранению нарушений; с учетом того, что работы по косоурам выполнены и представлен сертификат на краску, суд признает правонарушение малозначительным, и в силу ст. 2.9 КоАП РФ освобождает ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района" от административной ответственности и объявляет ему устное замечание.

Руководствуясь ст. 2.9 КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

Прекратить производство по делу № 5-1024/2014-109 в отношении юридического лица **ООО "Жилкомсервис Кронштадтского района"** об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.5 ч. 14 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:

